There are no translations available.

УСУ-1. Подробнее.

Ультразвуковой сигнализатор уровня УСУ-1 необходим для контроля уровня жидкости в емкостях на нескольких точках (от 2-х и более).

УЗС - 107 (107И), - 108 (108И), - 207 (207И), - 208 (208И), - 209 (209И), - 210 (210И). Подробнее.

Сигнализаторы УЗС-107, 108 предназначены для контроля одного уровня, УЗС-207, 208 — для контроля двух уровней, УЗС-209, 210 — для контроля двух уровней в одном технологическом проеме. Сигнализаторы обеспечивают два вида сигнализации на каждую точку контроля: наличие (Н) или отсутствие (О) контролируемой среды. Сигнализаторы с маркировкой А предназначены для эксплуатации на АЭС.

УЗС - 300 (300И), - 400 (400И). Подробнее.

Сигнализаторы уровня ультразвуковые УЗС - 300 (300И), - 400 (400И)для контроля от одного до четырех положений уровня некипящих жидких сред в различных технологических резервуарах и хранилищах в стационарных и корабельных условиях.

УЗС - 500, УЗС - 600. Подробнее.

Сигнализаторы УЗС-500, УЗС-600 с автономным источником питания (гальванический элемент или солнечная батарея) предназначены для контроля одного (УЗС-600) и одного или двух (УЗС-500) предельных положений уровня жидких некипящих сред в различных технологических резервуарах и хранилищах в стационарных и корабельных условиях, а также на подвижных объектах типа авто- и железнодорожных цистернах.